

# Vastavusdeklaratsioon nr: 190623.6

*Volitatud esindaja:* **Uponor Eesti OÜ, Osmussaare tee 8, 13811 Tallinn, Eesti**

*Tootja:* Uponor AB, Box 101, 73061 Virsbo, Rootsi  
Uponor GmbH - Industriestraße 56 - 97437 Haßfurt, Saksamaa

*Toode:* Uponor Uni Pipe Plus, rullis mõõdud 16-32 mm, latt-torud 16-110 mm, isoleeritud torud 16 ja 20 mm, Metallic Pipe Plus 16 ja 20 mm

*Standard/* „EN ISO 21003 : 2011 Multilayer piping systems PERT for hot and cold water installations inside buildings.”

*Sertifikaadid:* AENOR 001/006675  
KIWA KIP-106329/02  
KIWA KIP-106330/02  
KIWA 1186

*Hinnang:* - Kasutusala:  
Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar.  
Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.  
Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar.  
Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

*Eritingimused:* Pressimisel kasutada Uponori presse ja presslõugasid

*Väljaandja esindaja:* Peeter Soovik, tootejuht

*Välja antud:* 19.06.2023 Tallinn

*Allkiri:*

