

PDY Diverse brunnar och dylikt i mark

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor Vortex** eller likvärdigt och uppfylla kraven enligt SS-EN 13598-2. Brunnsröret skall vara med vit insida.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 6 meter med grundvattennivå på 5 meter.
- Optimerad sedimentering och klara minst 80 % reningsgrad av partiklar >125 µm.
- Brunnen skall vara utrustad med vattenlås och klara minst 80 % reningsgrad av olja.
- Betäckning skall vara av lägst klass D400 enligt SS-EN 124.