

PDB **Brunnar på avloppsledning**

- Brunn ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.

PDB.12 **Munkbrunn av plast**

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor** eller likvärdigt.
- In- och utgående ledning ska monteras i botten av brunnen.
- Brunnen skall utföras med u-profiler för platsmontage av nivåplankor 63 x 150mm.
- Plankor skall vara av sågad gran eller fur, ej spontade, rakad utan vankant. Lämna spelrum mot brunnsvägg på 1-2cm för att kompensera mot framtida svällning.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 4m med vattennivå på 3 m.
- Lock skall vara låsbart.