

Uppgradera rumsreglering.


**Byte från Wirsbo styrsystem
till Uponor Smatrix Pulse.**

Uponor

Trådbundet system



Cosy Tråd reglercentral



Wirsbo Transformatorerhet /Kopplingsplint



Bimetall termostat



Electronic termostat



Cosy Tråd termostat

Vid byte från Wirsbo trådbundet styrsystem (24 volt) till Uponor Smatrix Base Pulse måste reglercentral/transformatorerhet och termostater bytas ut.

Behöver du bara byta ut din 24v termostat?




Uponor ersättningstermostat för Wirsbo
RSK nr 5398297

Har du rätt antal kablar?

För att byta till Smatrix Pulse trådbunden rumsreglering behöver du kontrollera att du har en 4-ledad kabel installerad, eller har möjlighet att byta till det.

Exempel på 4-ledad kabel



Reglercentral + COM-modul Smatrix Base Pulse

För att styra systemet via Smatrix Pulse-appen
RSK nr 2988175

Reglercentral < med eller utan > COM-modul



Kopplingsmodul Smatrix Base Pulse

Sex extra kanaler. Kompletteras vid behov.
RSK nr 2988492



Termostat Smatrix Style T-149

RSK nr 2987813 + 2987815 Vit
RSK nr 2987814 + 2987816 Svart



Termostat < med eller utan > display



Reglercentral Smatrix Base Pulse

Klarar sex stycken termostater och åtta styrdon
RSK nr 2988491



Termostat Smatrix T-145 POD
RSK nr 2987782


Trådlöst system



Genius Manöverpanel



Genius Trådlöst



Cosy Radio reglercentral



Genius termostat



Cosy Radio termostat

Vid byte från Wirsbo trådlöst styrsystem till Uponor Smatrix Wave Pulse måste reglercentral och termostater bytas ut.

Är batteriet slut?

Genius och Cosy Radio termostaterna drivs av ett AA 3.6V batteri.



**Reglercentral + COM-modul
Smatrix Wave Pulse**

För att styra systemet via Smatrix Pulse-appen
RSK nr 2988494

**Reglercentral
« med eller utan »
COM-modul**




**Kopplingsmodul
Smatrix Wave Pulse**

Sex extra kanaler. Kompletteras vid behov.
RSK nr 2988496



**Termostat
Smatrix Style T-169**
RSK nr 2987818 Vit
RSK nr 2987819 Svart

**Termostat
« med eller utan »
display**



**Reglercentral
Smatrix Wave Pulse**

Klarar sex stycken termostater och
åtta styrdon
RSK nr 2988495



**Termostat
Smatrix T-165 POD**
RSK nr 2987788

Äldre styrdon som behöver bytas ut vid uppgradering till Smatrix Pulse*

* Äldre styrdon rekommenderas att dessa byts ut. De fungerar inte garanterat som önskat tillsammans med Smatrix Pulse.



Cazzaniga
- 1986



Möhlenhoff
1986-1996



TA
1995



Möhlenhoff
1996-1998



Wirsbo
1998-2006



Smatrix Pulse- kompatibla styrdon



Wirsbo Styrdon
med lekande mutter



Uponor Styrdon
med bajonett



Uponor Styrdon
med lekande mutter

24v för Vario Plus (komposit) RSK nr 2418961
24v för RWG/WGF (mässing) RSK nr 5398252

Reglersystem, Kopplingsmodul och Termostat.

Valbara artiklar för uppgradering till Smatrix Pulse.

Uponor Smatrix Base Trådbunden rumsreglering	RSK nr
Base Reglersystem Pulse X-245 + Pulse COM R-208 6X *	2988175
Base Reglercentral Pulse X-245 Bus 6X	2988491
Base Kopplingsmodul Pulse M-242 Bus 6X	2988492
Base Termostat M. RH Style T-149 Bus VIT	2987813
Base Termostat M. RH Style T-149 Bus SVART	2987814
Base Termostat T-145 Bus Pod	2987782
Givare Golv/fjärr S-1XX	5398335
Base Väggdistans Style T-149 A-14X VIT	2987815
Base Väggdistans Style T-149 A-14X SVART	2987816

* 1 st. COM-Modul klarar fyra st. reglercentraler

Uponor Smatrix Wave Trådlös rumsreglering	RSK nr
Wave Reglersystem Pulse X-265 + Pulse COM R-208 6X *	2988494
Wave Reglercentral Pulse X-265 6X	2988495
Wave Kopplingsmodul Pulse M-262 6X	2988496
Wave Termostat M. RH style T-169 VIT	2987818
Wave Termostat M. RH style T-169 SVART	2987819
Wave Termostat T-165 Pod	2987788
Givare golv/fjärr S-1XX	5398335

* 1 st. COM-Modul klarar fyra st. reglercentraler

Uponor Vario Styrdon	RSK nr
Vario PLUS Styrdon 24V NC 30X1,5 (Komposit fördelare)	2418961
Vario B Styrdon 24V NC 28X1,5 (Mässingsfördelare RWG/WGF)	5398252

uponor

Uponor AB

Adress

Adress

Sverige

T +358 (0)20 129 211

uponor.com