

PDB **Brunnar på avloppsledning**

- Brunn ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.
- Betäckning ska uppfylla krav enligt **SS-EN 124**.

PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor** eller likvärdigt och uppfylla krav enligt SS-EN 13598-2.
- In- och utgående ledning ska vara förenad till en mjukt utformad ränna. Ränna ska ha cirkulär botten, något utåtlutande väggar och får inte vara trängre än anslutande ledning.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 6m med grundvattennivå på 5 m.
- Betäckning ska vara av lägst klass D400 enligt **SS-EN 124**.