BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám:	BP/FNEF-TKI/03013-5/2018.
Ügyintéző:	Jánosi Tamás
Telefonszám:	+36-1-4653866
E-mail:	kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy:	Uponor Kft. által forgalmazott Combi Port és Aqua Port előre szerelt hőközpontok, egyedi mérőszekrények bejelentése tudomásulvételének ivóvízbiztonsági szempontú visszaigazolása.
Hivatkozási szám:	-

IGAZOLÁS

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 201/2001. Korm. rendelet) szerinti, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termék bejelentésének tudomásul vételéről.

Az Uponor Kft. (1043 Budapest, Lóránttffy Zs. u. 15/B., a továbbiakban: Forgalmazó) kérelme és annak mellékletei alapján – a Delta Systemtechnik GmbH által gyártott **Combi Port és Aqua Port előre szerelt hőközpontok, egyedi mérőszekrények** (a továbbiakban: Termék) forgalmazására vonatkozó, a Termék ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban történő alkalmazása céljából – tett bejelentését a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi adatokkal és használati feltételekkel

tudomásul veszi:

1.) A bejelentés nyilvántartási száma: BP/FNEF-TKI/03013-5/2018.

2.) A Termék neve: Combi Port és Aqua Port előre szerelt hőközpontok, egyedi mérőszekrények

3.) A Termék rendeltetése: hőközpontok, mérőszekrények

4.) A Termék forgalmazójának neve: Uponor Kft. (1043 Budapest, Lóránttffy Zs. u. 15/B.)

5.) A Termék gyártójának neve: Delta Systemtechnik GmbH (29227 Celle, Heineckes Feld 9., Németország)

6.) A Termék alkalmazási területe: ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65 °C)

7.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja: 2018. április 16.

A bejelentést a BFKH - *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) és (2) bekezdései szerint - **nyilvántartásba veszi**.

A Termék felhasználási feltételeit a BFKH a következők szerint határozza meg:

1. A Termék az Országos Közegészségügyi Intézet KÖZ-1067/2018. iktatószámú, 2018. március 12-én kelt szakvéleményében foglalt feltételek betartásával, és az azoknak megfelelő, a jelen igazolás elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti felhasználási feltételeket (közegészségügyi előírásokat) tartalmazó szerelési útmutatóval együtt forgalmazható.
2. A Termék alkalmazása során - a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében - be kell tartani a szerelési útmutatóban foglaltakat.

A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét az alábbiakra:

1. a Termék közegészségügyi felülvizsgálatát a Forgalmazónak jelen igazolás kiadásától számított öt éven belül az illetékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.
2. A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelőség, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után.
3. A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására vonatkozóan.

A Forgalmazó az eljárásért fizetendő, *az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A BFKH jelen igazolást a 201/2001. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján adta ki, és a Terméket *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdésének, valamint az Ehi. tv. 7. § (1) bekezdésének figyelembevételével vette nyilvántartásba.

Budapest, 2018. április 16.

Budapest Főváros Kormányhivatala 652.

Dr. György István
kormánymegbízott megbízásából

Dr. Vass Csaba
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Melléklet: 1 db, szerelési útmutató

Az igazolást kapják:
1. Uponor Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/B.) - tértivevénnyel
2. Becze Dénes (denes.becze@uponor.hu) - elektronikusan
3. Irattár

<u>Az igazolásról értesül:</u>
1. Országos Közegészségügyi Intézet (oki.titkarsag@oki.antsz.hu) - elektronikusan

A BP/FNEF-TKI/03013-5/2018 a igazolás melléklete.

Uponor GmbH • Postfach 1641 • 97433 Hassfurt

Budapest Főváros Kormányhivatala 652.

uponor

Uponor Combi-, Aqua portok és egyedi mérőszekrények szerelési útmutatója

A termékek felhasználási területe:

A portok (lokális hőközpontok) meleg víz ellátásra, valamint fűtővíz elosztásra hivatottak. Ezen funkciók egymástól szigorúan elkülönülnek, a fűtési víz semmilyen körülmények között nem érintkezik a HMV/HHV-val.

A mérőszekrények a hideg-, meleg- és fűtési víz mérési lehetőségét biztosítják.

A termékek semmilyen más felhasználási módja nem támogatott az abból adódó károkért a gyártó felelősséget nem vállal.

Termékek általános paraméterei:

- Maximális fűtővíz hőmérséklet: 90 °C
- Maximális HMV hőmérséklet: 65 °C
- Maximális nyomásállóság: 10 bar

Személyi követelmények:

A terméket csak szakképzett fűtésszerelők építhetik be a vízellátó/fűtési rendszerbe.

Beépítési irányelvek:

- A beépítéshez speciális szerszámok nem szükségesek. A már elkészült csővezeték hálózatra ¾"-1"-os csatlakozási lehetőségek vannak kiépítve.
- Sose használjunk sérült alkatrészt.
- Ha kiszerelünk egy alkatrészt azt jelöljük meg, hogy később a megfelelő helyre tudjuk visszaszerelni.
- Az elektromos alkatrészeket mindig száraz pormentes helyen tároljuk.
- A termékeket szekrényekbe szereljük, hogy óvjuk őket a külső sérüléstől.

Üzemeltetési feltételek:

- Kerülni kell a magas környezeti páratartalmat.
- Megfelelően szellőztetett tér.
- Fagymentes helyen, vagy fagymentesítéssel ellátva kell beépíteni.
- Környezet hőmérsékletének határértékei: 0-50 °C.
- Kerülni kell a nagy porképződést a termékek közelében.
- A különböző festékek használata a termékek környezetében nem engedélyezett.

Ivóvízhigiéniai előírások:

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- A termék tisztítása/fertőtlenítése során asznált vegyszerek bejelntésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt javasolt a termék átöblítése. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve étkezési céllal felhasználni nem javasoljuk.