



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0756.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Elementy sieci i instalacji WOD-KAN z rur i kształtek WEHOLITE, WEHOLITE PLUS, posiadające powierzchnie wewnętrzne, przeznaczone do kontaktu z wodą pitną**

Zawierający / containing: polietylen: Hostalen CRP 100, Borsafe HE3490 LS, SABIC PA6006AD, ELTEX TUB121N9000

Przeznaczony do / destined: przesyłania i magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Uponor Infra Sp. z o.o.
01-217 Warszawa
ul. Kolejowa 5/7

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Uponor Infra Sp. z o.o.
01-217 Warszawa
ul. Kolejowa 5/7



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.07.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.07.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 lipca 2022

The date of issue of the certificate: 13th July 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z y. Maciej Góral
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB