



ILMANVAIHTOTUOTTEIDEN PUHTAUSLUOKITUS

Uponor Suomi Oy

Rakennustietosäätiö RTS sr:n luokitustyöryhmä on hyväksynyt tuotteenne:

PP-muoviset eristämättömät ja esieristetyt Uponor ilmanvaihtokanavat ja ilmanvaihtokanavaosat (pyöreä kanava Ø100,125,160,200 x pituus 3000mm, käyrä 45°, käyrä 90°, T-kappale, Sisäliitin, Tulppa, Muuntoliitin)

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokkaan M1.

Luokitus on voimassa 13.1.2024 asti.

Uponor Suomi Oy:llä on oikeus merkitä luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttää luokitustunnusta näiden tuotteiden markkinoinnissa.

Päätös perustuu seuraaviin asiakirjoihin: Sisäilmastoluokitus 2018 ja Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus, yleiset säännöt.

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS sr

Markku Hedman
Yliasiamies

Arja Valtanen
Luokitustyöryhmän sihteeri