

PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor IQ Blue** eller likvärdigt och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1:2007. Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8.
- Rördelar ska tillsammans med rårör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhet ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2007.
- Rör- och rördelar ska vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven för Nordic Poly Mark.
- Rör skall innehålla minst 58% förnyelsebar (fossilfri) råvara. Innehåll av förnyelsebar (fossilfri) råvara skall deklarerars genom så kallad massbalansering, vid varje enskilt leveranstillfälle. Utfärdare av deklARATION skall vara tredjepartscertifierad enligt ISCC-Plus eller likvärdigt.
- Rör avsedda för genomtryckning eller infodring av befintlig rörledning ska vara anpassade enligt tillverkarens anvisningar.
- Rören skall ha ljus insida och vara försedda med anformade skarvlösa muffar.

Fogning

- Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.