

# Uponor trykrørssystem PE80

## – Kravspecifikationer

Følgende oversigter viser en sammenligning mellem krav til opfyldelse af DS/EN 12201, DS/EN 13244, DS/EN 1555,

Nordic Poly Mark krav og Uponors interne produktkrav. Disse anvendes i forbindelse med den løbende produktionskontrol.

### Kravspecifikationer

Egenskaber	Reference til DS/EN 12201	DS/EN 12201	Uponor tillægskrav
Indvirkning på vandkvalitetet	Del 1; 5 Del 2; 5,3 og 8,2 tabel 5 Del 3; 5,6 og 8,2 tabel 6	For anvendelse til drikkevandsforsyning i Danmark må Miljøstyrelsens accept af produkternes egnethed foreligge. Produkter efter denne standard, mærket med DS-logo, er accepteret af Miljøstyrelsen	

Egenskaber	Reference til DS/EN 12201 DS/EN 13244 DS/EN 1555	Nordic Poly Mark SBC 12201 SBC 13244 SBC 1555	Uponor tillægskrav
Dimensionsstabilitet (længderettet)		DS/EN ISO 2505; ≤ 3 %; 110 °C	
Hydrostatisk styrke	165 timer; 80 °C; 4,5 MPa		215 timer; 80 °C; 4,5 MPa