

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NRO 019

Uponor Infra Oy
Kouvolaantie 365
15550 Nastola

Uponor-kaapelinsuojajärjestelmä Tripla, putket
Koot de 110 ja 160 mm SN8 ja SN16

Standardin SFS 5608 mukaisesti putket jaetaan rengasjäykkyyden ja iskulujuuden perusteella lujuusluokkiin A ja B.

A luokan putkien rengasjäykkyys on SN16 ja B luokan putkien SN8.

Rengasjäykkyys testataan standardin SFS-EN ISO 9969 mukaisesti.

Iskulujuus testataan -10°C:ssa standardin SFS- EN 1411 mukaisesti.

Putkien tiiviys on samaa luokkaa kuin viemärijärjestelmissä, ja se testataan standardin SFS-EN 1277 mukaisesti.

DNV on myöntänyt Uponor Suomi Oy:lle sertifikaatit osoitukseksi, että muovisten putkijärjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden tuotekehityksessä, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavia johtamisjärjestelmästandardeja ISO 9001:2008 sekä ISO 14001:2004

Nastola 4.9.2013

Uponor Infra Oy



Anna-Marja Laakso
Laadunvalvontapäällikkö, INF
Laboratorio