

TYPGODKÄNNANDE 1187 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD: TAPPVATTEN
RÖRLEDNINGAR MM
Kompositrör för tappvatten**

BBR 6:62

BSAB: PN

Innehavare: Uponor GmbH, Industriestr. 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Information lämnas av: Uponor AB

Tel. +46 (0) 223-380 00

Fax +46 (0) 223-387 10

www.uponor.com

Produktnamn: Uponor Metallic Pipe PLUS och Uponor Uni Pipe PLUS rörsystem

Rörsystem av kompositrör, PE-RT II/Al/PE-RT II alt.lack, med skarvdon och kopplingar tillverkade av avzinkningshärdig mässing alternativt plast (PPSU). Rörets syrediffusionsspärr utgörs av ett sömlöst aluminiumskikt mellan två lager polyeten för Uni Pipe PLUS medan det yttre laget på Metallic Pipe PLUS består av en klarlack. Sammanfogning av rör och skarvdon/koppling sker med specialverktyg. Sammanfogning av rör och RTM-koppling (endast för Uni Pipe Plus) sker utan verktyg.

Presskopplingar är provade och uppfyller kraven för läckageindikering.

Avsedd användning

Rörledningar för varmt och kallt vatten samt värmevatten inom byggnader.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten (första och andra stycket)	6:62
Utförning	6:625

Godkännandet gäller för kontinuerlig varmvattentemperatur ej överstigande 70° C vid högsta drifttryck 1 MPa. Kan kortvarigt utsättas för vatten med temperaturer ej överstigande 95° C

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-06-02
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-06-02
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-06-02
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-06-02

Beslutsdatum: 2014-06-02


Diarienummer: 137/14

Giltigt till: 2019-06-01

Kiwa Sverige AB



Bertil Wolgast
Ansvarig Produktcertifiering



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



1913
EN 45011

Certifikat