

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Uponor Infra Oy
Kouvolantie 365
15550 Nastola

Uponor kaapelinsuojajärjestelmä PVC
Väri: punainen
Koot: de 50 ja 100, lujuusluokat A ja B

Standardin SFS 5608 mukaisesti putket jaetaan lujuusluokkiin A ja B. Lujuusluokan B rengasjäykkyys on SN8 ja lujuusluokan A rengasjäykkyys on SN16.

Rengasjäykkyys testataan standardin SFS-EN ISO 9969 mukaisesti.

Putkien iskulujuus testataan -10°C:ssa standardin SFS-EN 1411 mukaisesti.

Putkien tiiviys on samaa luokkaa kuin viemärijärjestelmissä ja se testataan standardin SFS-EN 1277 mukaisesti.

DNV on myöntänyt Uponor Infra Oy:lle sertifikaatit osoitukseksi, että muovisten putkijärjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden tuotekehityksessä, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavia johtamisjärjestelmästandardeja ISO 9001:2008 sekä ISO 14001:2004

Nastola 5.9.2014

Uponor Infra Oy



Anna-Marja Laakso
Laadunvalvontapäällikkö, Nastola
Laboratorio