

## PDB Brunnar på avloppsledning

- Brunn ska uppfylla krav enligt toleransklass A i **Svenskt Vatten P91**.
- Betäckning ska uppfylla krav enligt **SS-EN 124**.

### PDB.22 Tillsynsbrunn av plast

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor Accesso** eller likvärdigt och uppfylla krav enligt **SS-EN 13598-2**.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 6 m med grundvattennivå på 5 m.
- Anslutningarna skall vara avvinklingsbara minst 7° i alla riktningar.
- Betäckning skall vara försedd med låsbart lock, utformas med en slitsad, tät packning mellan lock och ram.
- Betäckning ska vara av lägst klass D400 enligt **SS-EN 124**.