

PDB **Brunnar på avloppsledning**

- Brunn ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.
- Betäckning ska uppfylla krav enligt **SS-EN 124**.

PDB.522 **Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås med sandfång**

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor** eller likvärdigt och uppfylla krav i VAV P45.
- Betäckning skall vara försedd med låsbart lock, utformas med en slit- och dämpackning mellan lock och ram och vara av fabrikat **Uponor L-61 Regular** eller likvärdigt.
- Betäckning i köryta ska placeras så nära kantstöd som möjligt med beaktande av öppningsmöjlighet för betäckningen och så att gallerstavar ligger i vinkel mot trafikens körriktning.
- Betäckning ska vara av lägst klass D400 enligt **SS-EN 124**.