

Azonosítószám: HU\_CPR\_U0002

# Teljesítménynyilatkozat

275/2013. (VII.16.) kormányrendelet alapján

## 1. Termék típusa:

Uponor Ecoflex csővezetékrendszer

## 2. Típuszám:

Termék megnevezés egyedi fantázianévvel (Thermo, Varia, Supra és Aqua, ebből Single, Twin és Quattro verzió) átmérő/falvastagság, méterjelölés, termék tulajdonság, termék gyártásának dátuma.

## 3. Termék rendeltetése:

Épületgépészet, használati melegvíz (HMV), ivóvíz, fűtési és hűtési közegek szállítása előszigetelt formában, földben vagy épületen belül elhelyezve, ahol a beépítés és a felhasználás körülményei megfelelnek a műszaki katalógusban megadottaknak.

## 4. Termék gyártója:

Uponor AB 73061 Virsbo PO Box. 101. Svédország

## 5. Képviselő neve:

Uponor Épületgépészeti Kft.

1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B

## 6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló tanúsítási rendszer:

4. rendszer

**Helyi kapcsolattartó:**  
Uponor Épületgépészeti Kft.  
Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B  
1043 Budapest  
Magyarország  
T +36 1 203 36 11  
F +36 1 203 36 17  
W [www.uponor.hu](http://www.uponor.hu)

**Gyártó:**  
Uponor GmbH  
Industriestrasse 56  
97437 Hassfurt  
Németország  
T +49 (0)9521 690-0  
F +49 (0)9521 690-710  
W [www.uponor.de](http://www.uponor.de)

**Ügyvezetők Uponor GmbH**  
Heiko Folgmann  
Richard Kraus  
Dieter Möllers  
Comm. Register B 1832,  
Register Court Bamberg  
Jurisdiction: Hassfurt  
Adószám: 26902263 – 2 – 51  
EU adószám: HU26902263

Azonosítószám: HU\_CPR\_U0002

## 7. Bejelentett szervezet:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft. által kiadott A-2467/2009 számú Építőipari Műszaki Engedély

## 8. Bejelentett szervezet (ETA):

Nem értelmezhető (lásd 7. pont)

## 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

### 2.1 A termék műszaki követelményei és azok vizsgálati/megítélési módszerei

Megfelelőség igazolási és típusvizsgálati értékek PE-Xa, és PE-Xa/EVOH anyagú csövekre				
Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelményérték tűréshatárokkal	Vizsgálati/értékelési módszer	Megf. Ig-i	Típ. Vizsg-i
Anyag	MSZ EN ISO 1167-1:2006	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	+	+
Méreték - Átlagos külső átmérő - Falvastagság	- MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 6.2.1; - MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 6.2.2;	MSZ EN ISO 3126:2005	+	+
Belső nyomásállóság	MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 4.2	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	+	+
Térhálósítás	MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 8. ≥ 70 %	MSZ EN 579:1994	+	+
Jelölés	MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 10.	Szemrevételezés	+	+
Oxigéndiffúzió	4. alkalmazási osztály esetén 40°C víz hőmérsékleten ≤0,32mg/m <sup>2</sup> *nap 5. alkalmazási osztály esetén 80°C víz hőmérsékleten ≤3,6mg/m <sup>2</sup> *nap	ISO 17455:2005+A1:2007	+	+

**Helyi kapcsolattartó:**  
Uponor Épületgépezési Kft.  
Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B  
1043 Budapest  
Magyarország  
T +36 1 203 36 11  
F +36 1 203 36 17  
W [www.uponor.hu](http://www.uponor.hu)

**Gyártó:**  
Uponor GmbH  
Industriestrasse 56  
97437 Hassfurt  
Németország  
T +49 (0)9521 690-0  
F +49 (0)9521 690-710  
W [www.uponor.de](http://www.uponor.de)

**Ügyvezetők Uponor GmbH**  
Heiko Folgmann  
Richard Kraus  
Dieter Möllers  
Comm. Register B 1832,  
Register Court Bamberg  
Jurisdiction: Hassfurt  
Adószám: 26902263 – 2 – 51  
EU adószám: HU26902263


Azonosítószám: HU\_CPR\_U0002

Megfelelőség igazolási és típusvizsgálati értékek PE 100 anyagú csövekre				
Terméklejellemezők és mértékegységeik	Követelményérték tűréshatárokkal	Vizsgálati/értékelési módszer	Megf. Ig-i	Típ. Vizsg-i
Anyag	MSZ EN 12201-1:2003	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	+	+
Általános - Kivitel - Szín - Egészségügyi megfelelésség	MSZ EN 12201-2:2003; 5.1 MSZ EN 12201-2:2003; 5.2 MSZ EN 12201-2:2003; 5.3	MSZ EN 12201-2:2003; 5.1 MSZ EN 12201-2:2003; 5.2 MSZ EN 12201-2:2003; 5.3	+	+
Méretek - Átlagos külső átmérő és ovalitás - Falvastagság és tűrés	MSZ EN 12201-2:2003; 6.2 MSZ EN 12201-2:2003; 6.3	MSZ EN ISO 3126:2005	+	+
Mechanikai megfelelés	MSZ EN 12201-2:2003; 7	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	-	+
Fizikai megfelelés	MSZ EN 12201-2:2003; 8	MSZ EN 12201-2:2003; 8	-	+
Kémiai megfelelés	MSZ EN 12201-2:2003; 9	MSZ EN 12201-2:2003; 9	-	+
Megjelölés	MSZ EN 12201-2:2003; 11	MSZ EN 12201-2:2003; 11	+	+

Megf. Ig-i – Megfelelőség igazolási  
Típ. Vizsg-i - Típusvizsgálati

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

.....  
Friedrichs Markus  
Gyártó

.....  
  
Pölcz Csaba  
Ügyvezető Igazgat

Budapest, 2013. július 1.

**Helyi kapcsolattartó:**  
Uponor Épületgépezési Kft.  
Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B  
1043 Budapest  
Magyarország  
T +36 1 203 36 11  
F +36 1 203 36 17  
W [www.uponor.hu](http://www.uponor.hu)

**Gyártó:**  
Uponor GmbH  
Industriestrasse 56  
97437 Hassfurt  
Németország  
T +49 (0)9521 690-0  
F +49 (0)9521 690-710  
W [www.uponor.de](http://www.uponor.de)

**Ügyvezetők Uponor GmbH**  
Heiko Folgmann  
Richard Kraus  
Dieter Möllers  
Comm. Register B 1832,  
Register Court Bamberg  
Jurisdiction: Hassfurt  
Adószám: 26902263 – 2 – 51  
EU adószám: HU26902263