

PDY Diverse brunnar och dylikt i mark

- Filterbrunnar skall vara av fabrikat **Uponor Filterbrunn XXX** (Storlek) eller likvärdigt och uppfylla kraven enligt SS-EN 13598-2.
- Brunnsröret skall vara med vit insida.
- Brunnen skall förses med sandfång och filter för rening av partiklar och tungmetaller.
- Optimerad sedimentering och klara minst 90 % reningsgrad av partiklar >125 µm.
- Brunnen skall förses med vattenlås och klara minst 80 % reningsgrad av olja.
- Antalet kassetter ska vara XX stycken och filtermaterial av typ Filtralite P eller likvärdigt.
- Filterbrunnen utformas med filterkassetter dimensionerade för funktionsflöde XX l/s och maxflödet XX l/s.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 6 meter med grundvattennivå på 5 meter.
- Betäckning skall vara av lägst klass D400 enligt SS-EN 124.