

## QMB.2 Uteluftsdon med huv

- Uteluftstorn med huv av fabrikat Uponor UVS eller likvärdigt.
- Tornet skall vara av materialet PE och ha en ljusgrå färg (RAL 7035).
- Tornet skall vara försett med dränering i botten och anslutande kanaler skall läggas med fall mot tornet.
- Tornet ställs på en 300 mm hög ledningsbädd av makadam med största kornstorlek 60 mm.

Torn dimension: XX mm

Anslutning på torn: XX mm

Tornets totala höjdmått: XX m

## Ventilationshuv Uponor UVS

Huven skall vara tillverkad av materialet Magnelis och försedd med smådjursäkert nät.

OBS! Vid lackerad huv specificera RAL färg.

## Fogning

- Fogning mot anslutande rör ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.