

A grayscale background image showing a hand holding a technical drawing or map. The drawing contains various lines, numbers, and text, including 'FREDERIKSBORG' and '209090F'.

Ydeevnedeklaration

Nr. 84002

1. Byggevaretype:

Septictanke

2. Byggevareidentifikation:

Weholite septictanke

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Septictank til husspildevand

4. Fabrikantens navn og adresse:

Uponor Infra A/S
Nordgårde 1
DK-4520 Svinninge
Tel.: +45 46 40 53 11

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP SYSTEM 3

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Danish Technological Institute
Gregersensvej
P.O. Box 141
DK-2630 Taastrup

har udført

Test af tanken i henhold til DS/EN12566-1 og opfylder de krav der er sat i Annex ZA1
Samt test i henhold til BEK: nr. 1587 15/12-2010 efter system AVCP SYSTEM 3

og udstedt:

[attest for ydeevnens konstans, hvis relevant] NPD

[overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, hvis relevant] NPD

Testrapport udstedet af Danish Tecnological Institute: File number: 281284-11/2008

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Watertightness	PASS	EN12566-1 Annex ZA
Strength	PASS	FEM Calc.
Nominal capacity	4,3m ³	EN12566-1 Annex ZA
Hydraulic efficiency	0,62g	EN12566-1 Annex ZA


9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Svinninge, Denmark 1/1/2014

Uponor Infra A/S



Claus Bundgaard Andersson
Drift/Produktionschef