



ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0710/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **System Uponor PE-Xa, rury Uponor PE-Xa, evalPE-Xa (nazwa handlowa Uponor Aqua Pipe, Uponor Ecoflex Aqua, Uponor Combi Pipe), złącza Q&E mosiężne i PPSU, rozdzielacze mosiężne i PPSU, złącza mosiężne Wipex i RS, złącza mosiężne zaciskowe i skręcane**

Zawierający / containing: polietylen PE-Xa, mosiądz, PPSU

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody zimnej i ciepłej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

STOSUJ WEDLUG ZALECEŃ

Wytwórca / producer:

UPONOR AB
S-73061 Virsbo
Box 101, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

UPONOR Sp. z o.o.
01-217 Warszawa
ul. Kolejowa 5/7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-09-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-09-18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 września 2018

The date of issue of the certificate: 18th September 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Zy. Maciej Szoko

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH