

## Drift- och underhållsinstruktion för Uponor Golvvärme

### Uponors PEX-rör för golvvärme:

Uponor Comfort Pipe PLUS  
Uponor Comfort Pipe  
Uponor Minitec Comfort Pipe

### Uponors PEX-rör för matar ledning till golvvärmesystem:

Uponor Radi Pipe Rör PN6  
Uponor Radi Pipe RIR black

### Uponors MLC-rör för matning till golvvärmesystem:

Uponor MLC Rör  
Uponor MLC Rör med isolering

### Drift

Rören är avsedda för att transportera och distribuera uppvärmt vatten i golvvärmesystem.

Kontinuerlig drifttemperatur skall inte överstiga 70 °C. Tillfälligt kan mycket kortvariga temperaturtoppar upp till 95 °C tolereras. Drifttrycket är maximalt 6 alternativt 10 bar, beroende på rörtyp.

#### Tryck och temperatur

Max kontinuerlig drifttemperatur	70 °C
Max temperatur momentant	95 °C
Max drifttryck	6 bar/10 bar

### Underhåll

Rörssystemen kräver inget underhåll.

Yttre rengöring av rören och kopplingar kan göras med vanliga rengöringsmedel; följ tillverkarens rekommendationer om utspädning. Koncentrerade rengöringsmedel skall ej användas.

## Drift och underhåll

Framledningstemperaturen till golvvärmesystemet bör inte vara för hög och den varierar, beroende på förläggningssätt och golvbelag.

Uponor Golvvärmesystem kräver normalt inget underhåll utan det räcker i allmänhet att kontrollera att systemet ger värme och fungerar som avsett.

### Förebyggande underhåll

Gör följande förebyggande underhåll 1-2 ggr/år:

**Obs!** Kontakta alltid en rörinstallatör om du upptäcker något onormalt.

- Kontrollera kopplingar och ventilspindlar på fördelaren:
  - a) Kontrollera att det inte finns någon missfärgning eller utfällning någonstans på fördelaren.
  - b) Känn efter med handen runt alla kopplingar och på golvet om det finns fukt någonstans.
  - c) Lossa styrdonen och kontrollera att det inte finns fukt under. Lossa inte mer än ett styrdon i taget för att undvika förväxling.
  - d) Kontrollera att ventilens stift går att trycka in ca 2 mm och att stiftet fjädrar tillbaka.
  - e) Sätt tillbaka styrdonet genom att placera det rakt över ventilspindeln, tryck ned styrdonet mot ventilspindeln och dra fast den lekande muttern. Vrid muttern till stopp för hand, använd inga verktyg.
- Kontrollera pumpen:
  - a) Lyssna efter missljud från pumpen.
  - b) Finns det något som tyder på störningar i cirkulationen i systemet?

- För trådlösa rumstermostater, kontrollera batterierna en gång per år.
- Uponor Smatrix Wave, kontrollera manöverpanelen en gång per år. Om något larm skulle vara aktiverat så finns dessa beskrivna i manualen för Uponor Smatrix Wave.
- Kontrollera funktionen för rumstermostat och styrdon:
  - a) Vrid ratten på rumstermostaten medurs, till högsta temperaturinställning. Vänta cirka fem minuter. Indikatorn är synlig i styrdonets fönster.
  - b) Vrid termostatratten moturs till lägsta temperaturinställning. Vänta cirka fem minuter. Fönstret på styrdonet är nu "stängt", dvs indikatorn ska inte vara synlig.
  - c) Ställ in önskad rumstemperatur på termostaten.

### Tillsyn under uppvärmningssäsongen

Följande tillsyn bör göras kontinuerligt under uppvärmningssäsongen:

- Kontrollera temperatur och tryck i värmesystemet.
- Kontrollera att det inte finns något synligt läckage.
- Kontrollera de statuslampor och liknade indikeringar som finns i styrutrustningen.

### Tillsyn under sommaren

Kontrollera pumpens funktion minst en gång i månaden under sommarmånaderna (när systemet är avstängt).

Om golvvärmesystemet stängs av helt under den tid det inte behövs värmeförsel finns det risk för att pumpar och ventiler fastnar. Om inte anläggningen är försedd med utrustning för automatisk motion, bör pumpen motioneras varje vecka genom att starta och stoppa pumpen flera gånger och ventilerna bör motioneras varje månad. Ett annat alternativ kan vara att koppla bort värmeförseln och låta pumpen gå kontinuerligt.

**Uponor AB**  
Uponor VVS  
Box 2  
721 03 Västerås

**T** 0223-380 00  
**F** 0223-387 10  
**W** [www.uponor.se](http://www.uponor.se)

5090/03/2018



[www.uponor.se](http://www.uponor.se)