

TERMOSTAATIN REKISTERÖIMINEN KESKUSYKSIKKÖÖN

1. Paina keskusyksikön **OK**-painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kanavan 1 (tai ensimmäisen rekisteröimättömän kanavan) merkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Nyt laite on termostaattien rekisteröintitilassa.
2. Valitse < ja > -painikkeella kanava, johon haluat rekisteröidä termostaatin, kuittaa valinta **OK**-painikkeella. Valitun kanavan merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä. Voit valita useita samalle termostaatille rekisteröitäviä kanavia; liiku < ja > näppäimillä haluttujen kanavien kohdalle ja kuittaa valinnat **OK**-painikkeella. Vain vihreänä vilkkuvat kanavat ottavat termostaatin rekisteröinnin vastaan.

3.1 Termostaatti T-163 (julkisen tilan termostaatti)

Pidä termostaatin takana olevaa rekisteröinti-painiketta painettuna, kunnes vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. Merkkivalo sijaitsee rekisteröintipainikkeen yläpuolella. Valitun kanavan merkkivalo keskusyksikössä alkaa palaa vihreänä, kun rekisteröinti on valmis.

3.2 Termostaatti T-165 (säätöpyörällinen termostaatti)

Pidä termostaatissa olevaa rekisteröinti-painiketta varovasti painettuna, kunnes punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Merkkivalo sijaitsee termostaatin etupuolella, oikeassa alakulmassa. Valitun kanavan merkkivalo keskusyksikössä alkaa palaa vihreänä, kun rekisteröinti on valmis.

3.3 Termostaatit T-166, T-167, T-168 (näytölliset termostaatit)

Pidä termostaatin painikkeita - ja + samanaikaisesti painettuina, kunnes näyttöön tulee teksti **CNF** ja tiedonsiirtokuvake. Valitun kanavan merkkivalo keskusyksikössä alkaa palaa vihreänä, kun rekisteröinti on valmis.

4. Rekisteröi loput termostaatit toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Rekisteröinti päätetään painamalla **OK**-painiketta noin kolmen sekunnin ajan, kunnes vihreät merkkivalot sammuvat. Valojen sammuttua laite on palautunut käyttötilaan.

Mikäli asennusta on tarkoitus jatkaa käyttöpaneelin I-167 asentamisella, ei rekisteröintilasta kannata poistua vielä tässä vaiheessa, vaan asennusta voi jatkaa käyttöpaneelin rekisteröintiohjeen kohdasta 2.

KÄYTTÖPANEELIN I-167 REKISTERÖIMINEN KESKUSYKSIKKÖÖN

1. Paina keskusyksikön **OK**-painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kanavan 1 (tai ensimmäisen rekisteröimättömän kanavan) merkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Nyt laite on termostaattien rekisteröintitilassa.
2. Siirrä punaisena vilkkuva merkkivalo < ja > painikkeilla keskusyksikön virtalähteen merkkivalon kohdalle. Virtalähteen merkkivalon vilkkuessa paina **OK** –painiketta. Nyt olet järjestelmälaitteiden ohjelmointitilassa ja kanavan 1 merkkivalo vilkkuu punaisena.
3. Käyttöpaneeli rekisteröidään aina kanavaan 1. Kanavan 1 merkkivalon vilkkuessa punaisena kuittaa kanavan valinta **OK**-painikkeella, valitun kanavan merkkivalo alkaa vilkkua vihrenä. Vain vihreänä vilkkuva kanava ottaa rekisteröinnin vastaan.
4. Mene käyttöpaneelin asetuksiin painamalla näytön vasemmassa alareunassa olevaa kuvaketta. Mene valikkoon ”**perusasetukset**” ja valitse ”**radioyhteys**”. Valitse sieltä vaihtoehto ”**yhdistä näyttö keskusyksikköön**”. Nyt näyttö yhdistyy keskusyksikköön ja kanavan 1 merkkivalo muuttuu vihreäksi.
5. Rekisteröinti päätetään painamalla **OK**-painiketta noin kolmen sekunnin ajan, kunnes rekisteröidyn kanavan vihreä merkkivalo sammuu. Laite on valon sammumisen jälkeen palautunut käyttötilaan.

REKISTERÖINTIEN POISTAMINEN KESKUSYKSIKÖSTÄ

Termostaatit

1. Paina keskusyksikön **OK**-painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kanavan 1 (tai ensimmäisen rekisteröimättömän kanavan) merkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Nyt laite on termostaattien rekisteröintitilassa.
2. Siirrä vilkkuva merkkivalo < ja > painikkeilla rekisteröinnistä poistettavan kanavan kohdalle. Nollattavan kanavan merkkivalon vilkkuessa vuoroin punaisena ja vihreänä paina < ja > painikkeet pohjaan samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajaksi. Merkkivalon muututtua vilkkumaan vain punaisena on kyseisen kanavan rekisteröinti nollautunut.
3. Nyt voit jatkaa rekisteröintiä termostaatin rekisteröintiohjeen kohdasta 2 tai päättää toimenpiteen painamalla **OK**-painiketta noin kolmen sekunnin ajan, kunnes vihreät merkkivalot sammuvat laitteen palatessa käyttötilaan.

Käyttöpaneeli

1. Paina keskusyksikön **OK**-painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kanavan 1 (tai ensimmäisen rekisteröimättömän kanavan) merkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Nyt laite on termostaattien rekisteröintitilassa.
2. Siirrä punaisena vilkkuva merkkivalo < ja > painikkeilla keskusyksikön virtalähteen merkkivalon kohdalle, virtalähteen merkkivalon vilkkuessa paina **OK** –painiketta. Nyt olet järjestelmälaitteiden ohjelmointitilassa ja kanavan 1 merkkivalo vilkkuu.
3. Kanavan 1 merkkivalon vilkkuessa vuoroin punaisena ja vihreänä paina < ja > painikkeet pohjaan samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajaksi. Merkkivalon muututtua vilkkumaan vain punaisena on kyseisen kanavan rekisteröinti nollautunut.
4. Toimenpide päätetään painamalla **OK**-painiketta noin kolmen sekunnin ajan, jolloin laite palautuu käyttötilaan.

KESKUSYKSIKÖN TIETOJEN POISTAMINEN KÄYTTÖPANEELISTA

1. Mene käyttöpaneelin asetuksiin painamalla näytön vasemmassa alareunassa olevaa kuvaketta. Mene valikkoon **"perusasetukset"** ja valitse **"radioyhteys"**. Valitse sieltä vaihtoehto **"poista keskusyksikkö"** . Nyt käyttöpaneeli ei ota enää yhteyttä keskusyksikköön.

Käyttöpaneelin tehdasnollaus

Huoltokierroksen päätteeksi paneelille kannattaa tehdä tehdasnollaus

1. Mene käyttöpaneelin asetuksiin painamalla näytön vasemmassa alareunassa olevaa kuvaketta. Mene valikkoon **"perusasetukset"** ja valitse sieltä **"tehdasnollaus"**.
2. Paina vihreää kuvaketta näytön oikeassa alareunassa noin 15 sekunnin ajan, kunnes näyttö sammuu.