

# Longueur coupée des tuyaux PEX de 2"

## Bulletin technique

### Produits concernés

- Tous les tuyaux en PEX et raccords ProPEX® d'Uponor de 2"
- Tête de dilatation ProPEX de 2" de Milwaukee®
- (pièce n° 49-16-2613)
- Outil de dilatation ProPEX M18 FUEL<sup>MC</sup> de Milwaukee®
- (pièces n° 2932-20 et 2932-22XC)

### Problème

L'utilisation de longueur coupée minimale de 6" augmente le risque de dommages lorsque des raccordements sont effectués avec l'outil de dilatation ProPEX M18 FUEL de Milwaukee (pièces n° 2932-20 et 2932-22XC) muni d'une tête de dilatation ProPEX de 2" (n° 49-16-2613).

### Mesure corrective

Augmentez la longueur coupée minimale à 6¾" pour les tuyaux en PEX de 2" afin de réduire le risque d'endommager le raccord. Uponor procède actuellement à la mise à jour de ses différents manuels et documents techniques pour y indiquer les nouvelles directives de longueur coupée minimale.

**Note :** L'utilisation d'une longueur coupée minimale de 6" est acceptable si la tête de dilatation ProPEX de 2" (pièce n° 49-16-2614) est utilisée sur l'outil de dilatation ProPEX M18 FORCE LOGIC<sup>MC</sup> de Milwaukee (pièces n° 2633-20HD et 2633-22HD).

### Questions?

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le représentant Uponor de votre région.

Tête de dilatation ProPEX 2" de Milwaukee



Outil de dilatation ProPEX M18 FUEL de Milwaukee



#### Uponor inc.

5925 148th Street West  
Apple Valley, MN 55124

Tél. 800.321.4739

Télééc. 952.891.2008

#### Uponor Itée

6510 Kennedy Road  
Mississauga, ON L5T 2X4

Tél. 888.994.7726

Télééc. 800.638.9517

# uponor

Moving > Water