



Ydeevnedeklaration

Nr. 82003

1. Byggevaretype:

Minirenselanlæg

2. Byggevareidentifikation:

Wehomini 5PE SOP

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Minirenselanlæg til husspildevand

4. Fabrikantens navn og adresse:

Uponor Infra A/S
Nordgårde 1
DK-4520 Svinninge
Tel.:+45 46 40 53 11

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP SYSTEM 3

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Danish Technological Institute
Gregersvej
P.O. Box 141
DK-2630 Taastrup

har udført

Test af minirenselanlæg i henhold til BEK nr 1444 af 11/12/2007, samt BEK nr 1525 af 15/12/2010 efter system AVCP SYSTEM 3

og udstedt:

[attest for ydeevnens konstans, hvis relevant] NPD

[overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, hvis relevant] NPD

Godkendelses dokument udstedet af ETA-Danmark: TGM.2008.004

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Watertightness	PASS	
Strength	PASS	FEM Calc.
Hydraulic efficiency	0,75m ³ /Day	
Treatment Efficiency	NH ₄ -N ≤ 5mg/l	
Treatment Efficiency	BOD ≤ 10mg/l	
Treatment Efficiency	P-total ≤ 1,5mg/l	


9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Svinninge, Denmark 1/1/2014

Uponor Infra A/S



Claus Bundgaard Andersson
Drift/Produktionschef