

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

WIPEX, koppling för Uponor PEX-rör

Innehavare

Uponor AB, Box 101, 730 61 Virsbo.
Tel: 0223-380 00, fax: 0223-381 04.
Organisationsnr: 556690-0808.
Hemsida: www.uponor.se

Produkt

Koppling för Uponor PEX-rör i dimensioner 25×3.5, 28×4.0, 32×4.4, 40×5.5, 50×6.9, 63×8.6, 75×10.3, 90×12.3 och 110×15.1 mm.
Kopplingen består av en gängad nippel med inre stödhylsa och en yttre slitsad klämhylsa. Klämhylsans backar dras ihop med verktyg och PEX-röret kläms fast mot den inre stödhylsan. Materialet i vattenberörda delar består av avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Kopplingen är avsedd för utbytbar förlagd sammanfogning av Uponor PEX-rör i tappvatteninstallationer. Högsta förekommande driftryck får inte överstiga 1 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

Uponor Wipex.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Kopplingarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning WIPEX dimension 28 mm, daterad av SP Certifiering 2010-09-27.
Monteringsanvisning WIPEX dimensioner 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 och 110 mm, daterad 2008-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-98-0656. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Uponor GmbH, Industriestrasse 56, 974 37 Hassfurt, Tyskland.


Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Kopplingar märks med:

Modell	W5
Dimension	XX
Tryckklass	PN10

Förpackning märks med:

Innehavare	Uponor
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	typbeteckning
Typgodkännandets nummer	0563/98
Dimension	dimension
Löpande tillverkningsnummer	nummer
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr. K97 0306, K98 0457 och K98 0457.1 från MPA Darmstadt, Tyskland.
Rapporter nr. P8 01480-10B, 98E1 3090 och ETK P5 03529 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport daterad 2015-12-11 från KIWA.

Kommentarer

Kopplingarna är godkända enligt NKB produktregel 18 "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer", daterad februari 1990.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-12-15.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-04-07.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman