

PBB.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor PVC markavloppsrör** eller likvärdigt och uppfylla krav enligt **SS-EN 1401-1:2009**. Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rårör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhet ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2007
- Rör- och rördelar ska vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven för Nordic Poly Mark.

Fogning

- Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och avpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.