

## Uponor Sport Tichelman završni segment Q&E 3x25

**1046749**

- 6 Q&E prstenova 25



### Općenito Uponor Sport Tichelman završni segment Q&E

#### Projektanti

- Sustav podnog grijanja u sportskim dvoranama, za ugradnju između letvica nosive podkonstrukcije elastičnog sportskog poda
- Razmak između cijevi c-c 100 mm
- Za cijevi dimenzije 25 mm
- Materijal: Uponor eval PE-Xa cijevi + Uponor PPSU Q&E fitinzi

#### Primjena

- Površinsko podno grijanje
- Za sportske površine
- Za spajanje Uponor PE-Xa cijevi 25 x 2,3mm s Uponor Q&E tehnologijom povezivanja za sportske podove
- Za uporabu u sustavima podnih grijanja za sportske podove u dvoranama prema Tichelmann načelu

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F134-F, 7F465-F, 7F466-F

## Uponor Sport Tichelman završni segment Q&amp;E 3x25

1046749



## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598113565
Item no GTIN	04021598113565
Artikal (mjerna jedinica)	set
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905460465
Item Unit Length	2110
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	3,28
Item Unit Width	200

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)