

## Uponor Vario B By-Pass WGF XL900 G1/2

**1009120**

Bypass med tryckreglering. Bypassens uppgift är att se till att pumpen alltid har ett minimiflöde

- Med tryckreglerad ventil 900 l/h



## Uponor Vario B By-Pass WGF XL900 G1/2

1009120



### Teknisk data

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Artikel (måttenheter)   | st      |
| Förpackningskvantitet 1 | 1       |
| Förpackningskvantitet 3 | 5       |
| RSK nr                  | 2418549 |

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)